

質 問 書

提出日：令和 8 年 5 月 7 日

発注機関名	長野県下諏訪向陽高等学校長	公告日	令和 8 年 4 月 24 日
発注件名	下諏訪向陽高等学校南校舎ほかトイレ改修工事		
履行箇所名	諏訪郡下諏訪町		
質問書提出者	所在地		
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	<p>1. 金抜設計書 P26, 35</p> <p>南・北校舎の環境配慮にて、「内部養生 床 2 重」、「内部養生 壁 1 重」とありますが、フレキシブルボードのアスベスト区分は成形板でありますのでレベル 3 となり、養生は「湿潤して可能なかぎり原形のまま取外し」となるかと思われます。したがって、当該項目は不要かと思われますが、金抜設計書の通りと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 金抜設計書 P27, 36</p> <p>南・北校舎の産業廃棄物処理にて、「廃石綿・廃養生処分」及び「運搬費」の摘要欄が「県外処分」となっていますが、フレキシブルボードはレベル 3 建材ですので、「県内処分」になるかと思われます。金抜設計書の通り、「県外処分」と考えてよろしいでしょうか。</p>		

回答日：令和 8 年 5 月 14 日

回 答	<p>1. 金抜設計書 P26, 35</p> <p>ご指摘のとおりです。 学校施設を使用しながら進める工事ですので、念のための処置となります。内訳書のとおり積算してください。</p> <p>2. 金抜設計書 P27, 36</p> <p>内訳書のとおり積算してください。「廃石綿・廃養生処分」及び「運搬費」を県内処分とする場合は、受注後の施工協議の対象とします。</p>
-----	--

質 問 書

提出日：令和 8 年 5 月 11 日

発注機関名	長野県下諏訪向陽高等学校長	公告日	令和 8 年 4 月 24 日
発注件名	下諏訪向陽高等学校南校舎ほかトイレ改修工事		
履行箇所名	諏訪郡下諏訪町		
質問書提出者	所在地		
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	<p>1. 金抜設計書 P39</p> <p>南校舎 コンセント設備に、「既設電灯分電盤改造」 L-2S 1式が2つありますが、一方はL-1Sの改造で宜しいでしょうか。</p> <p>2. 金抜設計書 P43</p> <p>北校舎 コンセント設備に、「既設電灯分電盤改造」 L-2S 1式が2つありますが、図面に詳細の記載が見当たりません。詳細についてご指示をお願いいたします。</p>		

回答日：令和 8 年 5 月 14 日

回 答	<p>1. 金抜設計書 P39</p> <p>ご指摘のとおりです。</p> <p>2. 金抜設計書 P43</p> <p>L-2SをL-1-2と読み替えてください。仕様は下記のとおりです。 ELCB 2P 50AF/20AT (100V) × 2 個増設 中扉：ELCB 2P 50AF/20AT スペース × 2 個分の開口</p> <p>L-2S を L-3-2 と読み替えてください。仕様は下記のとおりです。 ELCB 2P 50AF/20AT (100V) × 4 個増設 中扉：ELCB 2P 50AF/20AT スペース × 2 個分の開口</p>
-----	--

質 問 書

提出日：令和 8 年 5 月 12 日

発注機関名	長野県下諏訪向陽高等学校長	公告日	令和 8 年 4 月 24 日
発注件名	下諏訪向陽高等学校南校舎ほかトイレ改修工事		
履行箇所名	諏訪郡下諏訪町		
質問書提出者	所在地		
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	・新聞報道にあるように中東情勢の影響で材料及び資器材の調達が不安定な状況です。施工の際にはこの影響を受けるものと考えられますがその際には協議の上対応をとって頂けると考えてよろしいのでしょうか。		

回答日：令和 8 年 5 月 14 日

回 答	中東情勢の影響等による受注後の状況変化について、建設資材等の入手状況により工期延長等が必要となる場合は、施工協議の対象とします。
-----	--